

TÜRK TELEKOM KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
TÜPGAZ ALIM İ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler 12 kg'lık olarak teslim edilecektir.
2. Tüm tüpler TS 55 EN 1442 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve tüplerin üzerinde tüplerin Türk standartlarına uygun olarak üretildiğini belirten TS 55 EN 1442 TSE işareti olmalıdır.
3. Tüpler hologramlı olacaktır.
4. İhale uhdesinde kalan firma, idare tarafından belirtilen sayıdaki tüpü, talebin yapıldığı gün ve saat aralığında teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
5. Tüplerin teslim yeri pansiyon mutfağı olup nakliye ve işçilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
6. Ayrıca idarenin tüp gaz kullanımı ve güvenliği, kullanım koşullarıyla ilgili diğer önerileri kesinlikle yüklenici firma tarafından yerine getirilecektir.
7. Tüplerin güvenliği, standartlara uygun oluşu tamamen yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
8. Tüplerin tamamı teslim alındıktan sonra yüklenici kişi/firmaya ödemesi yapılacaktır.